

PROT. GEN. 28365

Prot.

Del 14/11/25

SIGG.RI SINDACI
COMUNI DI

S.GIOVANNI LA PUNTA
VIAGRANDE
S.GREGORIO DI CT
VALVERDE
ACI BONACCORSI
ACI. S.ANTONIO
S.AGATA LI BATTIATI
MASCALUCIA
GRAVINA DI CT
TREMESTIERI ETNEO
PEDARA

OGGETTO: Disservizi idrici causa stacco Enel a pozzo Sacro Cuore.

Si informa che nella mattinata di oggi 14/11/25 si e' fermata una elettropompa a servizi degli impianti di pozzo Sacro Cuore e tutto cio' potra' causare disservizi idrici nei Comuni in indirizzo.

L'ammacco di produzione e' di circa 60l/s e le squadre aziendali si sono gia' attivate per la riparazione del guasto.

A fine intervento l' impianto verra' immediatamente riavviato, mentre per la normalizzazione del servizio bisognera' attendere i tempi tecnici di riempimento serbatoi e condotte.

Distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
Dott.Ing. Enrico Greco
